



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Томской области

(наименование территориального органа МЧС России)

634057, г. Томск, пр. Мира, д. 26, тел. 8(3822)511-011, e-mail: kchs@kchs.tomsk.gov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы г.Стрежувой Управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Томской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Стрежувой, ул.Коммунальная, 10 строение, 1 тел.. 8(38259)6-39-14

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 1/1/1

по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

Муниципальному общеобразовательному учреждению "Средняя школа № 2 городского округа
Стрежувой" в лице директора Жигалиной Ольги Владимировны
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения отделения надзорной деятельности и профилактической работы о про-
ведении внеплановой выездной проверки от 17.01.2017 года № 1

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с
09 час. 00 мин. 23 января 2017 г. по 14 час. 30 мин. 17 февраля 2017 г., государственным инспектором
г.Стрежувой Томской области по пожарному надзору майором внутренней службы Спицким Алексе-
ем Григорьевичем, проведена плановая выездная проверка, здания Муниципального общеобразова-
тельного учреждения "Средняя школа № 2 городского округа Стрежувой", расположенных по адресу:
636780 Томская область, город Стрежувой, 2 микрорайон, д. 242

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)
по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 2
городского округа Стрежувой" Жигалиной Ольгой Владимировной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № пре-д-пи-са-ния | Вид нарушения обязательных требова-ний пожарной безопасности с указани-ем конкретного места выявленного на-рушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Россий-ской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполне-нии (указывает-ся только выполне-ние) |
|-------------------|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| .1 | в помещениях классов, актовом зале, тренерской не обозначены знаками пожарной безопасности места размещен-ия первичных средств пожа-ротушения | ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 4.3, 6.3.3.4, при-ложение Ж ГОСТ Р 12.4.026-2001 | До 10 часов 10.09.2017г. | |

| | | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|--|
| | <p>Необходимо: обозначить знаками пожарной безопасности места размещения первичных средств пожаротушения</p> | | | |
| 2 | <p>в помещениях классов, актовом зале, тренерской огнетушители размещены не на кронштейнах на высоте не более 1,5 м на стене или специальных шкафах.</p> <p>Необходимо: огнетушители разместить на кронштейнах на высоте не более 1,5 м на стене или специальных шкафах.</p> | <p>п. 480 Постановления правительства от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» правила противопожарного режима в Российской Федерации; НПБ 166-97 п.6.1, п.6.5; ГОСТ Р 51057-2001 п. 5.33, п. 5.34;</p> | <p>До 10 часов 10.09.2017г.</p> | |
| 3 | <p>запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа</p> <p>Необходимо: запоры на дверях эвакуационных выходов выполнить свободно открывающимися изнутри без ключа</p> | <p>п.35 Постановления правительства от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» правила противопожарного режима в Российской Федерации);</p> | <p>До 10 часов 10.09.2017г.</p> | |
| 4 | <p>габаритные размеры дверных проемов на путях эвакуации из помещений актового зала, спортивного зала не соответствуют требованиям пожарной безопасности</p> <p>Необходимо: эвакуационные выходы выполнить в соответствии с требованиями</p> | <p>ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.5 Свода правил СП1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"</p> | <p>До 10 часов 10.09.2017г.</p> | |
| 5 | <p>ограничивается доступ системе обеспечения пожарной безопасности (пожарной автоматике) извещатели пожарные ручные (ИПР) размещены в коробах.</p> <p>Необходимо: не допускать ограничения доступа к ИПР</p> | <p>п. 23 подп.е Постановления правительства от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» правила противопожарного режима в Российской Федерации;</p> | <p>До 10 часов 10.09.2017г.</p> | |
| 6 | <p>помещения производственного и складского назначения, технические помещения (лабораторные помещения, комнаты для трудового обучения, кладовые горючих материалов и материалов в горючей упаковке, электрощитовая и т.п.), за исключением помещений категорий В4 и Д, не выделены противопожарными перегородками не ниже 1-го типа, т.к. заполнения проемов ниже 2-го типа (предел огнестойкости EI 30)</p> <p>Необходимо: установить двери с</p> | <p>ч. 1 ст. 6, ч. 1, 2, 3 ст. 88, таблицы 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 п. 3.2, 3.4 СНИП 2.01.02-85*; п. 1.82 СНИП 2.08.02-89*; п. 7.4, 7.20 СНИП 21-01-97*; ч.3 ст.87 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 17 марта 2009 г. № 241; п. 6.8.19 СП 2.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».</p> | <p>До 10 часов 10.09.2017г.</p> | |

| | | | |
|------------------------------------|--|--|--|
| нормируемым пределом огнестойкости | | | |
|------------------------------------|--|--|--|

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности, несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г.Стрежевой Томской области по
пожарному надзору Спицкий А.Г.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 17 » февраля 2017 г.




(подпись)

Предписание для исполнения получил:

Директор Муниципального общеобразовательного учреждения
"Средняя школа № 2 городского округа Стрежевой" Жигалина
Ольга Владимировна

(должность, фамилия, инициалы)

« 17 » февраля 2017 г.


(подпись)

Предписание направлено: _____

(дата, № почтового отделения и № заказного письма с уведомлением, № факса с приложением распечатки)